

Αθήνα, 09/12/14
Αρ. Πρωτ.: ΕΓ: Δ3/Τ3.1/17707

Προς: **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΛΑΣΙΣ Α.Ε.**
Λ. Κηφισίας 144, 15126, Μαρούσι
Fax No 210.8053001

ΘΕΜΑ: **Προμήθεια – Εγκατάσταση Προκατασκευασμένου Υποσταθμού του Γ.Ν. Σύρου – Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών**

Σχετικά: 1. Η με Α.Π. 17707/28.11.14 επιστολή σας
2. Η με Α.Π. 16917/18.11.14 επιστολή σας

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών επιστολών, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα :

1. Η μελέτη δεν συνοδεύεται από ηλεκτρολογικό μονογραμμικό σχέδιο. Το ποσοτικό και ποιοτικό αντικείμενο της προμήθειας καθορίζεται από την Τεχνική Περιγραφή σε συνδυασμό με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την επιθεώρηση της υφιστάμενης κατάστασης.
2. Το επίπεδο τάσης του πρωτεύοντος του μετασχηματιστή είναι 20 KV.
3. Ο διαγωνισμός που αναφέρεται στο θέμα, αφορά σε προκατασκευασμένο υποσταθμό που περιλαμβάνει ένα μόνο μετασχηματιστή. Ο τελικός υποσταθμός, που θα προκύψει από τη σύνδεση του υφιστάμενου υποσταθμού με το δημοπρατούμενο, θα περιλαμβάνει δύο μετασχηματιστές, δηλαδή το νέο και τον υφιστάμενο.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ηρακλής Κ. Δρούλιας

Εσωτ. Διανομή: Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Γενική Διευθύντρια Προγραμματισμού & Λειτουργίας
Διευθύντρια Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών
Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας