

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός για τη «Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τριπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας και ψύξης στα Νοσοκομεία ΚΑΤ, ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ, ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ΑΤΤΙΚΟΝ και ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Ο Ερωτών Α (ΓΑ 94435/22.05.2008) ζήτησε τις ακόλουθες διευκρινήσεις :

ΕΡΩΤΗΜΑ

Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε «Στο τεύχος της Διακήρυξης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς» και συγκεκριμένα όσον αφορά το κριτήριο Β3. Πιστοποιημένος βαθμός αξιοπιστίας / διαθεσιμότητας ζεύγους ΜΕΚ φυσικού αερίου – γεννήτριας (καθαρές ώρες λειτουργίας ετησίως με αφαίρεση ωρών για προγραμματισμένη συντήρηση και τυχαίες βλάβες), παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς σημαίνει και πως ορίζεται για την υπηρεσία ο Πιστοποιημένος Βαθμός Αξιοπιστίας».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο Βαθμός αξιοπιστίας ή διαθεσιμότητας (availability) ζεύγους ΜΕΚ φυσικού αερίου – γεννήτριας (καθαρές ώρες λειτουργίας ετησίως με αφαίρεση ωρών για προγραμματισμένη συντήρηση και τυχαίες βλάβες – forced outage rage), πιστοποιείται με δήλωση από τον κατασκευαστή της ΜΕΚ.

Ο Ερωτών Β (ΓΑ 94436/22.05.2008) ζήτησε τις ακόλουθες διευκρινήσεις :

ΕΡΩΤΗΜΑ :

Το Πρωτόκολλο Παραλαβής συντάσσεται μετά την εγκατάσταση της μονάδας ΣΗΘ ή μετά και την παράδοση σε λειτουργία, που σημαίνει ότι απαιτείται η έκδοση και της αδείας λειτουργίας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το Πρωτόκολλο Παραλαβής συντάσσεται μετά την εγκατάσταση της μονάδας ΣΗΘ, την έκδοση της σχετικής αδείας λειτουργίας και την επιτυχή δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας

Ο Ερωτών Γ (ΓΑ 94437/22.05.2008) ζήτησε τις ακόλουθες διευκρινήσεις :

ΕΡΩΤΗΜΑ

Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε αν η Ενημερότητα Πτυχίου έχει ισχύ και ποια δικαιολογητικά καλύπτει όσον αφορά στους εν θέματι διαγωνισμούς.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η «Ενημερότητα Πτυχίου» που κατέχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. του ΥΠΕΧΩΔΕ, γίνεται αποδεκτή στους παρόντες διαγωνισμούς και καλύπτει τα σχετικά πιστοποιητικά – δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτήν.